



ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI RIPORT 2016

A ZF Hungária Kft. vezetése elkötelezte magát, hogy magas színvonalú Energiairányítási Rendszert működtessen. Az EIR működtetése biztosítja az energiateljesítmény folyamatos fejlesztését, valamint az energiapazarló működés kialakulásának a megelőzését. Az energiatudatossági kampányok, a kialakított folyamatok szerinti működés és a beépített ellenőrzések, az energiafogyasztás, működési sajátosságok, valamint az energia teljesítménymutatók rendszeres elemzése biztosítja a vállalati energiagazdálkodás fejlődését, valamint az energiamegtakarítással járó intézkedések meghatározását.

A ZF Hungária Kft. energetikai szakreferens igénybevételére köteles nagyvállalatként a 122/2015 rendelet alapján a 2016-os évi energiahatékonysági fejlesztései, valamint az alkalmazott üzemeltetési megoldásai által elért energiamegtakarítási eredményeit az alábbi táblázat foglalja össze.

Intézkedés	Realizált éves megtakarítás
Sűrített levegőrendszer felülvizsgálat, kompresszorcsere	236 MWh
Világítás korszerűsítés (Hőkezelő)	277 MWh
Magasraktár fázisjavítás	250.000 kVAhr

A kivont gépek helyett hatékonyabb gyártó eszközök és berendezések beszerzése és üzembe állítása történik. Ehhez kapcsolódóan az energiamegtakarítások nem számszerűsíthetőek.

Eger, 2017.05.04.

Energetikai Munkacsoport